VIALE A. FRATTI

LOCALE BOMBOLE

STORAGE LEPIDA

WC

STORAGE BT

SALA LEPIDA

Q60 Q61 Q62 Q63

Q64 Q65

CAGE 1 - LEPIDA - 102kW

CAGE 2 - LEPIDA - 102 kW

CAGE 3 - LEPIDA - 102 kW

BATT. STAZ.

BATT. UPS A

BATT. UPS B

LOCALE BATTERIE UPS "A"

LOCALE BATTERIE USP "B"

UPS "B"

LOCALE POWER B

UPS "A"

LOCALE POWER A

Q20 Q19

CDZ

TLC LEPIDA - 25 kW

TLC BT - 35 kW

Q21

Q21a

Q32

Q6 ALIM. SALE

Q4 UPS"B"

Q30

Q31

Q5 ALIM. SALE

Q3 UPS"A"

ingr

CAGE 4 - BT ENIA - 72 kW

CAGE 5 - BT ENIA - 72 kW

CAGE 6 - BT ENIA - 72 kW

SALA BT

Q66 Q67 Q68 Q69 Q70 Q71

H=2.50m FILTRO -3.90

-4,22

-4,00

-3,90

-3,90

Collegamento alla rete delle acque meteoriche

Tubazioni sovrapposte

SAMSUNG AM100FNKDEH/EU

stazione di pompaggio 83,69mq

Tubazioni in cunicolo

Tubazioni correnti a vista

SAMSUNG AM100KOMDGH/EU

Q50

Q51

locale servizio sottoscala 20,00mq

cabina IREN 17,50mq

locale misure 4,20mq

QMT1

cabina LEPIDA 68,64mq

Q2

Q1

cabina COMUNE 29,04mq

TR1

TR2

925

AREA ESTERNA

PIANO SEMINTERRATO

LEGENDA	
	TUBAZIONI GAS FRIGORIGENO
	TUBAZIONI LIQUIDO FRIGORIGENO
	DRENAGGIO CONDENSA
	GIUNTO DI DERIVAZIONE FLUIDO FRIGORIGENO
PC	PANNELLO DI CONTROLLO
	UNITA' INTERNA PENSILE A PARETE
	UNITA' ESTERNA
	CAMBIO DI QUOTA
	MONTANTE

COMMITTENTE - OWNER

lepidaspa

LEPIDA S.P.A.
Viale Aldo Moro 64, Bologna
Ph. +39.051.63.38.800

TAVOLA - DRAWING **M02**

REV. **A**

IMPRESA ESECUTRICE - CONSTRUCTOR

SEGEDIL SRL

Sede : Via Vicchio n.20, 00148 Roma
Ph. +39.06.98376051 Fax +39.0698373314
info@segedil.it www.segedil.it

POP DI RETE _ DC PARMA
Largo Torello de' Strada 11/A, 43121 Parma

AS-BUILT
IMPIANTI MECCANICI

TITOLO - TITLE

IMPIANTI MECCANICI
PIANO SEMINTERRATO - IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO
STORAGE E LOCALE BATTERIE

PROGETTAZIONE - ENGINEERING

gree in site data center

N. ORD. - ORDER N.	DATA - DATE	SCALA - SCALE	NOTE - NOTES
270\ MPI00A	03/11/2017	1:20	

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DIS. - DRW.	DATA - DATE
REV-A	AS-BUILT		03/11/2017